

Tp.HCM ngày 02 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước thành phẩm
Quý 4 năm 2019
(từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/12/2019)

A. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ sở cung cấp nước: Công ty cổ phần Acecook Việt Nam.
- Địa chỉ: Lô số II-3, Đường số 11, nhóm CN II, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM.
- Công suất thiết kế: 900 m³ / 1 Ngày đêm.
- Nguồn nước nguyên liệu: Nước giếng ngầm.

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Kết quả kiểm tra tình trạng vệ sinh:

- Tình trạng vệ sinh nguồn nước nguyên liệu

Đánh giá tình trạng vệ sinh theo phụ lục 01 mẫu số 1, hai giếng của công ty đang ở mức 0 điểm nguy cơ thấp gây ô nhiễm nguồn nước, các công trình này đã được thiết kế chống thấm, có hệ thống thu gom nước về hệ xử lý nước thải.

- Tình trạng vệ sinh ngoại cảnh cơ sở cấp nước

Vệ sinh ngoại cảnh đạt theo quy định của Bộ Y tế.

- Tình trạng vệ sinh hệ thống sản xuất nước

Hệ thống xử lý nước cấp được vệ sinh định kỳ hàng ngày, các hạng mục lớn vệ sinh định kỳ 1 tháng / 1 lần, kết quả kiểm tra nước sau khi vệ sinh đạt yêu cầu theo QCVN 01:2009/BYT.

2. Kết quả xét nghiệm nước thành phẩm trong Quý 4-2019:

- Số mẫu, thời gian, tần suất xét nghiệm:

Tần suất xét nghiệm nước thành phẩm tại nhà máy HCM (QCVN 01:2009/BYT) – nội kiểm gửi Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 là 1 tháng / 1 mẫu chỉ tiêu A.

Trong quý 4-2019 kết quả lấy mẫu và kiểm tra nội kiểm là 3 mẫu chỉ tiêu A, thời gian cụ thể theo bảng sau:

STT	Tên mẫu	Số lượng mẫu	Thời gian lấy mẫu
1	Mẫu nước tại bể chứa nước tập trung – khu vực Hệ thống xử lý nước nhà máy HCM.	1	14g10 ngày 21/10/2019
2	Mẫu nước tại vị trí van cấp nước vào khu vực chảo chiên line 01 – phân xưởng mì HCM1. Ký hiệu van: 1VC1 / HCM1	1	11g00 ngày 13/11/2019
3	Mẫu nước tại vị trí van nước cấp vào khu vực giàn hấp line 01 – phân xưởng mì HCM2. Ký hiệu van: 2VH1 (B) / HCM2	1	14g10 ngày 03/12/2019

2.2. Kết quả xét nghiệm:

- Tổng số mẫu đạt quy chuẩn: 3 mẫu. Tỷ lệ mẫu đạt quy chuẩn: 100 %.

- Tổng số mẫu không đạt quy chuẩn: 0 mẫu.

Trong đó:

+ Số mẫu không đạt về lý, hóa học: 0 mẫu.

+ Số mẫu không đạt về vi sinh vật: 0 mẫu.

+ Số mẫu không đạt cả về lý, hóa học và vi sinh vật: 0 mẫu.

- Các chỉ tiêu không đạt: Không có.

3. Các biện pháp khắc phục: Không có.

4. Kết luận:

- Kết quả kiểm tra nội kiểm nước thành phẩm chỉ tiêu A định kỳ gửi tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 trong quý 4/2019 đạt theo tiêu chuẩn quy định (QCVN 01:2009/BYT).

- Nhà máy tiếp tục duy trì vệ sinh hàng ngày và định kỳ theo quy định của công ty.



VÕ NGUYỄN TRÍ THIÊNG
Trưởng Phòng Hành Chánh